



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE,
UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR
Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza
Služba za izgradnju i održavanje**

**KLASA: 212-01/15-01/72
URBROJ: 513-08-05-15-4**

Zagreb, 10. veljače 2015.

POJAŠNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDE

Predmet nabave: Kompletan servis agregata na graničnom prijelazu Vivodina, prijevoz agregata sa graničnog prijelaza Vivodina na granični prijelaz Slano te povrat starog agregata sa graničnog prijelaza Slano na skladište Resnik – Zagreb

Evidencijski broj nabave: E-BN/4-31/15

Zaprimili smo upit, Gospodarskog subjekta koji je preuzeo Poziv na dostavu ponude, u postupka nabave bagatelne vrijednosti - **Kompletan servis agregata na graničnom prijelazu Vivodina, prijevoz agregata sa graničnog prijelaza Vivodina na granični prijelaz Slano te povrat starog agregata sa graničnog prijelaza Slano na skladište Resnik – Zagreb** objavljenog na elektroničkim stranicama Ministarstva financija 3. veljače 2015. godine, radi pojašnjenja određenih pitanja koje mu se pojavljuju kao nejasnoće u dijelu Poziva na dostavu ponude.

Slijedom iznesenog objavljujemo pitanja navedenog gospodarskog subjekta i odgovore na ista:

Pitanje 1. – Gabariti agregata i spremnika goriva?

Odgovor: Dimenzije agregata cca 1600 x 850 x 1100 mm, težina cca 600 kg.
Dimenzije spremnika goriva cca 850 x 850 x 850 mm, težina 150 kg.

Pitanje 2. – Obrazloženje točke 2. Troškovnika?

Odgovor: Nakon odspajanja agregata potrebno je elektroenergetski priključak staviti u funkciju tako da objekat bude pod naponom i bez agregatskog napajanja.

